

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по
управлению персоналом и общим вопросам
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»

О.А. Клименко

« 14 » февраля 2023 года

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
Раздел I. Организационные мероприятия			
1.1	Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах, эксплуатируемых организациями, входящими в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (далее – Общество), в 2023 году (в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных) в соответствии с Положением об установлении целей в области производственной безопасности, разработке программ мероприятий и мониторинге их выполнения ¹ .	до 15 марта 2023 г.	Николашин В.П., Мартынова А.Е., Клименко О.А.
1.2	Обеспечить соблюдение требований производственной безопасности при подготовке, разработке и рассмотрении предпроектной документации (заданий на проектирование и технических требований к ним, основных технических решений, обоснований инвестиций) и проектной (рабочей) документации, в том числе специальных технических условий при	постоянно	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С., Михайлова М.Е.

1 - Положение об установлении целей в области производственной безопасности, разработке программ мероприятий и мониторинге их выполнения, утвержденное приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 27.07.2021 № 173.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.3	расширении, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте, консервации, ликвидации и новом строительстве Общества. Обеспечить представление интересов ООО «Газпром межрегионгаз» при проведении проверок за соблюдением требований пожарной безопасности органами государственного контроля и надзора ² .	при проведении проверок	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С., Коротков С.В., Клименко О.А.
1.4	Обеспечить своевременную уплату административных штрафов по вступившим в законную силу постановлениям об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности, выявленных органами государственного контроля и надзора.	в установленные сроки ³	Руководители территориальных участков, Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С., Коротков С.В., Клименко О.А.
1.5	Силами постоянно действующих комиссий, осуществляющих административно-производственный контроль (далее - АПК) за соблюдением требований производственной безопасности в Обществе, провести пожарно-профилактические обследования или целевые проверки АПК, в соответствии с приказом ПАО «Газпром» от 10 марта 2020 г. № 120 ⁴ (для региональных компаний по реализации газа) и в соответствии с приказом АО «Газпром	в соответствии с графиками работы комиссии АПК	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С., Клименко О.А.

² Под «органами государственного контроля и надзора» по всему тексту подразумеваются органы государственной власти (федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации) уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований пожарной безопасности, как на всей территории Российской Федерации, так и на территории субъектов Российской Федерации, в том числе органы государственного пожарного надзора МЧС России в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». (Пример: участковые лесничества, территориальные подразделения региональных министерств и ведомств в области природопользования, территориальные органы природоохранной прокуратуры и др.).

³ В соответствии с частью 1 статьи 32.2 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

⁴ - Приказ ПАО «Газпром» от 10.03.2020 № 120 «Об утверждении Положения по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ПАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	<p>газораспределение» от 01 апреля 2021 г. № 20⁵ (для газораспределительных организаций и организаций эксплуатирующих объекты, использующие сжиженные углеводородные газы):</p> <ul style="list-style-type: none"> - объектов защиты, эксплуатируемых ДО, в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных; - транспортных средств, самоходных машин, мест их размещения и технического обслуживания (гаражей, мастерских, автостоянок открытого и закрытого типа ⁶), эксплуатируемых ДО, в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных; - объектов, используемых для временного размещения (обсервации) работников ДО и подрядных организаций на объектах строительства (мобильные, временные здания и сооружения); - объектов, находящихся на балансе ДО и предназначенных для проживания людей (жилого фонда, жилых помещений и квартир, жилых домов, общежитий, комнат, коттеджей, домов линейных обходчиков и операторов ГРС и др.), в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных. <p>Результаты обследований оформить соответствующими актами, рассмотреть на заседаниях комиссий, осуществляющих АПК и разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных несоответствий и нарушений требований пожарной безопасности.</p> <p>При проведении обследований особое внимание уделить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соответственно внутренних конструктивных элементов принятым проектным решениям в части перепланировок и изменения функционального назначения; - техническому состоянию инженерных систем и сетей электро- и газоснабжения, вентиляции, а также фактам несанкционированных подключений; - техническому состоянию систем противопожарной защиты; 		

5 - Приказ АО «Газпром газораспределение» от 01 апреля 2021 г. № 20 «Об осуществлении административно-производственного контроля соблюдения требований производственной безопасности в газораспределительных организациях, входящих в группу лиц АО «Газпром газораспределение».

6 Определения даны в соответствии с СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	<p>- техническому состоянию электрического и неэлектрического оборудования и соответствию его уровню взрывозащиты, обеспечивающему безопасную эксплуатацию такого оборудования в соответствующей взрывоопасной зоне;</p> <p>- состоянию мест общего пользования (в т.ч. состоянию эвакуационных путей и выходов);</p> <p>- состоянию первичных средств пожаротушения;</p> <p>- состоянию средств индивидуальной защиты людей при пожаре.</p> <p>При проведении обследований жилого фонда (квартир, жилых домов, общежитий, комнат) обеспечить информирование проживающих о мерах пожарной безопасности в жилье.</p>		
1.6	<p>При заключении (переоформлении, продлении) договоров краткосрочного найма или аренды жилых помещений предусмотреть распределение ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 38⁷ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</p>	постоянно	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С., Клименко О.А.
1.7	<p>Обеспечить оснащение жилого фонда (жилых помещений и квартир, жилых домов, общежитий, комнат), находящегося на балансе Общества, автономными дымовыми пожарными извещателями, средствами индивидуальной защиты людей при пожаре, первичными средствами пожаротушения.</p>	в течение года	Не применимо, жилого фонда в Обществе не предусмотрено
1.8	<p>Организовать ревизию размещения на территории объектов Общества временных построек, зданий и сооружений с неустановленной принадлежностью сторонним организациям.</p> <p>В случае несоответствия генеральному плану разработать мероприятия по демонтажу и (или) ликвидации временных построек, зданий и сооружений с неустановленной принадлежностью.</p>	в течение года	Николашин В.П., Михайлова М.Е., Руководители территориальных участков
1.9	<p>Установить запрет на использование для проживания людей, в т.ч. работников подрядных организаций, временных построек, строящихся зданий и сооружений, расположенных на территории объектов Общества.</p>	в течение года	Николашин В.П.,

⁷ Статья 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
Раздел II. Технические мероприятия			
2.1	<p>Обеспечить исправное состояние:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источников наружного противопожарного водоснабжения; - внутреннего противопожарного водопровода; - задвижек с электроприводом, установленных на сетях противопожарного водопровода; - указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, резервуарам, водоемам); - подъездов пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, резервуарам, водоемам); - рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. 	постоянно	<p>Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.</p>
2.2	<p>Обеспечить исправное состояние:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоматических установок пожаротушения; - систем пожарной сигнализации; - автономных пожарных извещателей; - автоматических систем и элементов противодымной защиты; - систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - элементов заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарных дверей, окон, клапанов); - средств автоматического газового контроля и анализа; - средств взрывозащиты электрического и неэлектрического оборудования; 	Ежемесячно (для пожарных насосных агрегатов) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя	<p>Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.</p>

8 ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден приказом Росстандарта от 24 августа 2021 г. № 796-ст.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	<p>- средства огнезащиты деревянных, стальных и железобетонных конструкций, кабелей и воздуховодов систем вентиляции;</p> <p>- искрогасителей⁹, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, а также устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах.</p> <p>Организовать проведение проверок их работоспособности, а также техническое обслуживание в соответствии с разработанными регламентами и требованиями ГОСТ Р 59642-2021¹⁰, ГОСТ Р 59639-2021¹¹, ГОСТ Р 59638-2021¹², ГОСТ Р 59636-2021¹³, ГОСТ Р 59637-2021¹⁴.</p> <p>Результаты проверок оформить соответствующими актами, протоколами измерений и (или) записями.</p>		
2.3	<p>Обеспечить исправное состояние наружных пожарных лестниц и ограждений¹⁵ на крышах (покрытиях) зданий и сооружений, а также наружных легкообслуживаемых ограждающих конструкций.</p> <p>Организовать:</p> <p>- проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений;</p> <p>- периодические осмотры пожарных лестниц и ограждений;</p>	<p>- 1 раз в 5 лет</p> <p>- 1 раз в год</p>	<p>Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.</p>

9 В том числе на транспортных средствах и самоходных машинах, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

10 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля», утвержден приказом Росстандарта от 24 августа 2021 г. №795-ст.

11 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден приказом Росстандарта от 24 августа 2021 г. № 792-ст.

12 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден приказом Росстандарта от 24 августа 2021 г. № 791-ст.

13 ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден приказом Росстандарта от 24 августа 2021 г. № 789-ст.

14 ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте», утвержден приказом Росстандарта от 24 августа 2021 г. № 790-ст.

15 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
		- при необходимости	
	Результаты испытаний и осмотров оформить соответствующими протоколами, актами и (или) записями.		
2.4	Обеспечить проведение проверок исправности дыхательных клапанов и огнепреградителей на складах ЛВЖ и ГЖ в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей. Результаты проверок оформить соответствующими актами и (или) записями.	в соответствии с документацией предприятий - изготовителей	Смирнов И.А., Коротков С. В.
2.5	Организовать очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. Результаты оформить соответствующими актами и (или) записями.	1 раз в год	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.
2.6	Предусмотреть своевременное освидетельствование баллонов модулей порошкового и газового пожаротушения. Обеспечить разработку планов (графиков) проведения работ по освидетельствованию (замене, перезарядке) баллонов, модулей газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения в установленные сроки.	в соответствии с технической документацией завода - изготовителя	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.
2.7	Предусмотреть проверку качества пенообразователей (растворов пенообразователей), находящихся в установках пенного пожаротушения (расчетное количество, запас, резерв). Обеспечить своевременную замену пенообразователей (растворов пенообразователей), не подтвердивших нормативные характеристики по результатам проверки.	в соответствии с технической документацией завода -изготовителя	Не применимо, в связи с отсутствием установок.
2.8	Обеспечить размещение, исправное состояние и своевременное техническое обслуживание первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59641-2021 ¹⁶ .	постоянно	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.
2.9	Организовать проверку состояния бытовых электроприборов, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств по утвержденному графику. Результаты испытаний и осмотров оформить соответствующими протоколами и актами.	в соответствии с графиками	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.

¹⁶ ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден приказом Росстандарта от 24 августа 2021 г. № 794-ст.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
2.10	<p>Определить перечень технологического оборудования (установок, аппаратов, агрегатов, трубопроводов) с обрабатываемыми веществами и материалами, которые по условиям технологического процесса нагреваются выше температуры самовоспламенения и при аварийных выбросах из аппаратов способны воспламениться при контакте с окружающим воздухом. После проведения любых видов работ на указанном технологическом оборудовании (ввод в эксплуатацию, реконструкция, ремонт, замена элементов и др.), связанных с нарушением его герметичности и целостности, увеличить частоту периодических обходов с проведением замеров загазованности (при необходимости) и оформлением соответствующих документов.</p>	<p>на период 2 месяца после завершения ремонтных работ</p>	<p>Не применимо, в связи с отсутствием оборудования</p>
2.11	<p>Осуществить проверку герметичности ограждающих конструкций (перекрытий, стен, перегородок) и заделанных проемов взрывоопасных помещений и мест их пересечения инженерными коммуникациями с целью обеспечения дымогазонепроницаемости и предотвращения возможности проникновения взрывоопасных газовоздушных смесей в помещения с нормальной средой, в которых используется невзрывозащищенное электрооборудование.</p> <p>При выявлении несоответствий разработать и реализовать мероприятия по предотвращению взаимодействия источников зажигания с взрывоопасными газовоздушными смесями (восстановление герметичности и дымогазонепроницаемости ограждающих конструкций, применение взрывозащищенного оборудования в смежных помещениях и т.д.).</p>	<p>в течение года</p>	<p>Не применимо, в связи с отсутствием помещений</p>
2.12	<p>Организовать контроль за выполнением требований пожарной безопасности и требований СП 156.13130.2014¹⁷ при осуществлении сливноналивных операций по наполнению и опорожнению резервуаров (сосудов) с сжиженным природным газом (СПГ), сжиженным углеводородным газом (сжиженный пропан-бутан, СУГ) и компримированным природным газом (КПГ) на автозаправочных станциях всех классов с оформлением соответствующих актов по результатам проверок.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Не применимо</p>
2.13	<p>Установить запрет на перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных зон контроля пожарной сигнализации, зон</p>	<p>постоянно</p>	<p>Николашин В.П., Смирнов И.А.,</p>

¹⁷ СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	<p>(направлений) пожаротушения, зон оповещения о пожаре, за исключением случаев, установленных пунктами 55, 458 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p> <p>Внести соответствующие изменения в эксплуатационные документы систем противопожарной защиты (инструкции по эксплуатации, регламенты технического обслуживания и ремонта и др.).</p> <p>Обеспечить размещение инструкций по эксплуатации систем противопожарной защиты рядом с пожарными приемо-контрольными приборами и приборами управления.</p> <p>Организовать ознакомление работников, допущенных к эксплуатации систем противопожарной защиты, с инструкциями по их эксплуатации.</p> <p>Включить инструкции по эксплуатации систем противопожарной защиты в перечень документации, размещаемой на рабочем месте сменных работников (сменный инженер, оператор и др.).</p>		Гладков А.И., Лазарев И.С.
Раздел III. Весенне-летний пожароопасный период			
3.1	<p>Организовать на объектах, расположенных в лесах¹⁸ (на землях лесного фонда и лесных участках):</p> <ul style="list-style-type: none"> - прокладку и содержание в безлесном состоянии просек в пределах охранных зон линейных объектов. - обрезку крон, вырубку и опиловку деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра; - вырубку сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты. 	в течение весенне-летнего периода	Не применимо, в связи с отсутствием

18 Пункт 4 статьи 45 Федерального закона от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
3.2	Обеспечить контроль за состоянием просек воздушных линий электропередач, проходящих по лесным массивам. Организовать их расширение и расчистку от древесно-кустарниковой растительности, опашку периметров электрических подстанций. Осуществлять контроль за своевременной очисткой мест рубок от порубочных остатков (горючих материалов) на лесных участках.	в течение весенне-летнего периода	Не применимо, в связи с отсутствием
3.3	Организовать очистку территории вокруг объектов, расположенных в лесах (на землях лесного фонда и лесных участках), от сухой травянистой растительности, ваlejника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса либо отделить от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	в течение весенне-летнего периода	Не применимо, в связи с отсутствием
3.4	Обеспечить наличие и исправное состояние противопожарного инвентаря на пунктах сосредоточения в соответствии с приказом Минприроды России от 28 марта 2014 г. № 161 ¹⁹ , с учетом проектов освоения лесов, утвержденных в установленном порядке.	до 5 апреля 2023 г. и в течение весенне-летнего периода	Не применимо, в связи с отсутствием
3.5	Установить запрет на сжигание сухой травянистой растительности, ваlejника, хвороста, лесной подстилки, порубочных и пожнивных остатков, стерни, мусора и других горючих материалов в пределах охранных зон производственных объектов, компрессорных цехов, крановых узлов, ГРС, ПРС, блок-боксов ЭХЗ и других объектов линейной части газопроводов, конденсатопроводов, продуктопроводов, путепроводов.	в течение весенне-летнего периода	Не применимо, в связи с отсутствием
3.6	Обеспечить своевременное информирование подрядных и сторонних организаций, осуществляющих деятельность на объектах Общества, расположенных на лесных участках: - об усилении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в течение весенне-летнего периода; - о введении органами местного самоуправления особого противопожарного режима на соответствующей территории; - о необходимости реализации мероприятий, предусмотренных разделом III настоящего плана (с учетом положений заключенных договоров).	в течение весенне-летнего периода	Не применимо, в связи с отсутствием

19 Приказ Минприроды России от 28 марта 2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
3.7	Организовать постоянный мониторинг обстановки с природными пожарами и обеспечить устойчивое информационное взаимодействие в местах расположения объектов, эксплуатируемых ДО, в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных, с производственно-диспетчерскими службами, органами местного самоуправления, оперативными службами, административными органами лесного хозяйства, органами государственного контроля и надзора, сторонними организациями.	на весь период эксплуатации объекта	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.
Раздел IV. Осенне-зимний период			
4.1	Организовать и провести силами комиссий АПК пожарно-профилактические обследования объектов с печным отоплением и каминами, котельных, теплогенераторных, калориферных установок, в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных. Результаты обследований оформить соответствующими предложениями.	до 2 октября 2023 г.	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.
4.2	Организовать проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электросетей и электрооборудования для безопасной и бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления.	до 2 октября 2023 г.	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.
4.3	Организовать утепление источников наружного противопожарного водоснабжения и их очистку от снега и льда и предусмотреть (восстановить) знаки обозначения источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 ²⁰ .	при установлении отрицательных температур	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.
Раздел V. Мероприятия, направленные на предотвращение пожаров на автотранспорте			
5.1	Обеспечить безусловное соблюдение требований пожарной безопасности, установленных в: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации ²¹ , - СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности» ²² , - СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» ²³ .	при эксплуатации транспортных средств и самоходных машин	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С., Насонов С.Ф., Франтов Д.А., Начальники

20 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» введен в действие Приказом Ростандарта от 10 июня 2016 г. № 614-ст.

21 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

22 Утвержден приказом МЧС России от 10 апреля 2018 г. № 154.

23 Утвержден приказом Министра России от 07 ноября 2016 г. № 776/пр.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	<p>- «Правилах по охране труда на автомобильном транспорте»²⁴;</p> <p>- «Правилах перевозок грузов автомобильным транспортом»²⁵;</p> <p>- «Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)»²⁶.</p>		<p>территориальных участков.</p>
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
5.2	<p>Организовать работу по планированию финансовых средств для оборудования транспортных средств с газобаллонным оборудованием (далее – ГБО) системами сигнализации утечки газа, оповещающими водителя об утечке, с контролем утечек в моторных отсеках и подкапотном пространстве, а также в местах установки газовых баллонов при их расположении в закрытом пространстве.</p> <p>При планировании закупок транспортных средств с ГБО, предусмотреть наличие систем сигнализации утечки газа.</p>	в течение года	Насонов С.Ф, Франтов Д.А.,
5.3	<p>Запретить использование электрогенераторных установок с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, расположенных (перевозимых) непосредственно в «КУНГАХ» автомобилей или прицепах, не оборудованных автономными пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности ²⁷. При размещении электрогенераторной установки в открытом кузове автомобиля, обеспечить постоянный контроль за ее работой оператором с подготовленными к применению огнетушителем с рангом тушения пожара не менее 144В и покрывалом для изоляции очага пожара.</p>	постоянно	Не применимо, в связи с отсутствием

24 Утверждены приказом Минтруда России от 09 декабря 2020 г. № 871н.

25 Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» и внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации» от 21 декабря 2020 № 2200.

26 «Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ/ADR) (заключено в г. Женеве 30.09.1957).

27 Постановление Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», таблица № 4 пункт 5 и СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», приложение № 4 пункт 5.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
5.4	Запретить использование электрогенераторных установок с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, не оборудованных аварийной защитой генератора, аппаратуры и приборов от токов короткого замыкания и перегрузок выше допустимых путем отключения генератора или остановкой первичного двигателя ²⁸ .	постоянно	Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С.
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
5.5	Установить запрет на заправку жидким топливом тары (емкости, канистры и др.), в процессе наполнения которой может возникнуть искра. Обеспечить контроль за использованием СИЗ при заправке/опорожнении топливных систем транспортных средств в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (пункт 385) и Правилами по охране труда на автомобильном транспорте (пункты 236, 237).	постоянно	Насонов С.Ф., Франтов Д.А., Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С., Начальники территориальных участков.
5.6	Разработать и реализовать мероприятия по ограничению доступа водителей, чьи трудовые функции не связаны с заправкой/опорожнением топливных систем транспортных средств, к заправочным устройствам транспортных средств, оборудованных газобаллонным оборудованием и другим возможным местам для несанкционированного срабатывания КПП.	постоянно	Насонов С.Ф., Франтов Д.А., Николашин В.П., Смирнов И.А., Лазарев И.С., Начальники территориальных участков.
5.7	Провести проверку работоспособности/исправности газоанализаторов и теческаателей, используемых при выпуске техники на линию.	в течение года	Насонов С.Ф., Франтов Д.А.,