

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Газпром межрегионгаз»
от «28» июль 2023 г. № 192

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пожарно-профилактической работы

Санкт-Петербург

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Область применения	3
3. Термины, определения и сокращения	3
4. Пожарно-профилактическая работа	5
5. Организация пожарно-профилактической работы	6
6. Проведение пожарно-профилактической работы	7
7. Оценка эффективности пожарно-профилактической работы	11
Приложение № 1	12
Приложение № 2	14
Приложение № 3	15
Приложение № 4	16
Приложение № 5	17
Приложение № 6	18
Приложение № 7	20
Приложение № 8	21
Приложение № 9	22

1. Общие положения

1.1. Настоящее Типовое положение о проведении пожарно-профилактической работы (далее – Положение) направлено на реализацию Политики ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, утвержденной приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248 «О системе управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз»», для обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз»¹ (далее – ДО).

1.2. Положение устанавливает единые требования к организации и проведению пожарно-профилактической работы, осуществляемой структурными подразделениями по пожарной безопасности ДО, направленной на предотвращение возникновения пожаров.

2. Область применения

2.1. Положение предназначено для применения структурными подразделениями по пожарной безопасности ДО.

2.2. Указание на применение настоящего Положения подлежит включению в заключаемые между ДО и подрядчиками (подрядными (субподрядными) организациями) договоры по соглашению сторон при выполнении работ (оказании услуг) на объектах защиты при создании и организации функционирования систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

3. Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении применяются сокращения и термины, введенные по тексту Положения и приведенные в пп. 3.1 и 3.2.

3.1. Используемые сокращения

ЗП – задание на проектирование.

КНД – контрольно-наблюдательное дело.

ОТМ по ОПБ – организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

ПБ – производственная безопасность.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

СТУ – специальные технические условия.

СУПБ – система управления производственной безопасностью Общества.

СУПжБ – система управления пожарной безопасностью.

ТТ – технические требования.

¹ Организации, входящие в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз», – организации, включаемые в периметр распространения СУПБ в соответствии с приказом ООО Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248.

ТУ – технические условия.

3.2. Используемые термины и определения

В Положении использованы термины и определения, установленные федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон о пожарной безопасности) и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), в том числе следующие:

3.2.1. Внеплановое профилактическое обследование: проверка состояния пожарной безопасности объекта защиты, не предусмотренная планом ОТМ по ПБ ДО и проводимая работником структурного подразделения по пожарной безопасности ДО.

3.2.2. Имущество – совокупность вещей, материальных ценностей, которые принадлежат ДО на праве собственности или ином законном основании.

3.2.3. КНД объекта защиты – комплект документов, в котором обобщаются сведения, документы и материалы, содержащие информацию о состоянии пожарной безопасности объекта защиты.

3.2.4. Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

3.2.5. Обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни.

3.2.6. Объект защиты – имущество (включая здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которому установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

3.2.7. Обязательные требования пожарной безопасности (далее – требования пожарной безопасности) – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

3.2.8. ОТМ по ОПБ – мероприятия организационного и (или) технического характера, направленные на обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, в том числе на соблюдение требований пожарной безопасности и устранение их нарушений, обеспечение противопожарного режима, создание условий для предотвращения и (или) быстрого тушения пожара.

3.2.9. Плановое профилактическое обследование – проверка состояния пожарной безопасности объекта защиты, проводимая работником структурного подразделения по пожарной безопасности ДО.

3.2.10. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

5.7. Пожарно-профилактическая работа должна быть основана на риск-ориентированном подходе, который заключается в концентрации усилий на управлении ключевыми рисками в соответствии с Положением об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности.

6. Проведение пожарно-профилактической работы

6.1. Пожарно-профилактическая работа на объектах защиты осуществляется в следующих формах:

- плановые и внеплановые профилактические обследования;
- нормативно-техническая работа;
- разработка и реализация ОТМ по ОПБ.

Пожарно-профилактическая работа осуществляется на основе систематического изучения и анализа состояния системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, причин и условий возникновения пожаров.

6.2. Планирование пожарно-профилактической работы на объектах защиты следует осуществлять в соответствии с пп. 6.2.1–6.2.8.

6.2.1. Пожарно-профилактическую работу на объектах защиты осуществляют структурные подразделения по пожарной безопасности ДО на основании плана ОТМ по ПБ ДО, включающего профилактические обследования объектов защиты.

Порядок разработки и утверждения планов ОТМ по ПБ ДО осуществляется в соответствии с Положением об установлении целей в области производственной безопасности, разработке программ мероприятий и мониторинге их выполнения.

6.2.2. Все объекты защиты подлежат плановым профилактическим обследованиям.

6.2.3. На каждый объект защиты в структурном подразделении по пожарной безопасности ДО формируется КНД по форме Приложения № 1 к настоящему Положению. Рекомендуемый перечень документов, хранящихся в КНД, приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению. Допускается ведение КНД в электронном виде или хранение сканированных копий документов.

6.2.4. Плановые профилактические обследования каждого объекта защиты проводятся не реже одного раза в год.

6.2.5. Плановые профилактические обследования могут быть синхронизированы по времени:

- с внутренними аудитами СУПБ второго уровня, проводимыми в соответствии с Положением об организации и проведении аудитов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз»;
- с сезонными проверками готовности объектов защиты к работе в осенне-зимний и весенне-летний пожароопасный периоды года.

6.2.6. За объектами защиты закрепляются работники структурных подразделений по пожарной безопасности ДО.

Порядок закрепления работников структурных подразделений по пожарной безопасности ДО за объектами защиты определяется локальными нормативными актами ДО.

3.2.11. Пожарная опасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризующее возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

3.2.12. Предложение по пожарной безопасности – документ, содержащий выявленные и зафиксированные в ходе планового (внепланового) профилактического обследования объекта защиты нарушения требований пожарной безопасности, сроки и предлагаемые мероприятия (предложения и варианты) по их устранению.

3.2.13. Противопожарная пропаганда – информирование работников ДО о мерах обеспечения пожарной безопасности.

3.2.14. Противопожарный режим – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений в целях обеспечения пожарной безопасности.

3.2.15. Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

3.2.16. Структурное подразделение по пожарной безопасности ДО – структурное подразделение, отдельные штатные должности, на которые в соответствии с организационной структурой ДО возложены функции по организации и обеспечению пожарной безопасности в ДО.

3.2.17. СУПЖБ – комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых Обществом, ДО и в установленных договорами случаях Подрядчиками в целях предотвращения возникновения пожаров и ограничения (минимизации) их последствий.

4. Пожарно-профилактическая работа

4.1. Профилактика пожаров является составной частью СУПЖБ.

4.2. Контроль со стороны структурного подразделения по пожарной безопасности ДО за деятельностью Подрядчиков на объектах защиты осуществляется в соответствии с требованиями ДО, установленными к допуску персонала Подрядчиков к работе на объектах защиты.

4.3. Пожарно-профилактическую работу на всех объектах защиты проводят работники структурного подразделения по пожарной безопасности ДО с целью предотвращения пожаров, ограничения их последствий, обеспечения безопасности людей, защиты имущества при пожарах и создания условий для их тушения.

4.4. Задачами пожарно-профилактической работы являются:

- организация и осуществление наблюдения за противопожарным состоянием объектов защиты (в том числе контроль противопожарного режима при проведении огневых, газоопасных и иных пожароопасных работ) в ходе проведения плановых и внеплановых профилактических обследований,

выявление нарушений требований пожарной безопасности, разработка мероприятий (предложений и вариантов) по их устранению;

- разработка и реализация организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты;

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при изменении функционального назначения и изменении объемно-планировочных решений объектов защиты;

- рассмотрение и согласование разделов проектной (рабочей) документации на строительство, ремонт, реконструкцию, техническое перевооружение объектов защиты, содержащих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (далее – нормативно-техническая работа);

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах защиты при проектировании, монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте систем предотвращения пожара и систем противопожарной защиты;

- противопожарная пропаганда, информирование работников объектов защиты о требованиях пожарной безопасности, участие структурных подразделений по пожарной безопасности ДО в их обучении мерам пожарной безопасности, формировании и повышении уровня культуры ПБ, в том числе работников Подрядчиков, осуществляющих деятельность на объекте защиты.

5. Организация пожарно-профилактической работы

5.1. Пожарно-профилактическая работа должна быть организована на основе принципов СУПБ в соответствии с Положением о системе управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз».

5.2. При проведении пожарно-профилактической работы одним из главных принципов следует считать постоянное совершенствование всех стадий профилактической работы:

- планирование;
- действие;
- проверка;
- корректировка.

5.3. На стадии «планирование» (п. 5.2) осуществляются выявление и оценка угроз и возможностей для обеспечения пожарной безопасности, а также предупреждения предпосылок к возникновению пожаров (п. 6.2).

5.4. На стадии «действие» (п. 5.2) осуществляется пожарно-профилактическая работа в соответствии с Законом о пожарной безопасности (п. 6.1).

5.5. На стадии «проверка» (п. 5.2) проводятся мониторинг и оценка результатов пожарно-профилактической работы (п. 6.5).

5.6. На стадии «корректировка» (п. 5.2) проводятся изучение и анализ производственной обстановки, техники и технологических процессов, анализ состояния пожарной безопасности, условий и причин возникновения пожаров с целью разработки корректирующих действий для постоянного улучшения процессов по обеспечению пожарной безопасности (п. 6.6).

6.2.7. Наиболее сложные по технологическому процессу взрывопожароопасные объекты защиты и объекты защиты в виде объектов незавершенного строительства закрепляются за руководителем структурного подразделения по пожарной безопасности ДО (при наличии в штате ДО должности руководителя структурного подразделения по пожарной безопасности ДО).

6.2.8. При наличии в структурном подразделении по пожарной безопасности ДО нескольких работников объекты защиты распределяются между ними.

6.3. Плановые и внеплановые профилактические обследования (п. 6.1) проводятся в соответствии с пп. 6.3.1–6.3.2.

6.3.1. В ходе плановых профилактических обследований осуществляется оценка соответствия объектов защиты требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в соответствии с Законом о пожарной безопасности и Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, нормативных документов по пожарной безопасности, национальных и международных стандартов, локальных нормативных актов ДО по пожарной безопасности, проектной документации, инструкциям заводов-изготовителей, а также выявление нарушений требований пожарной безопасности и контроля в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.

6.3.2. Внеплановые профилактические обследования объектов защиты проводятся с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проведении плановых профилактических обследований.

Внеплановые профилактические обследования проводятся не позднее одного месяца со дня, установленного для устранения нарушений в предложении по пожарной безопасности.

6.4. Нормативно-техническая работа (п. 6.1) проводится в соответствии с пп. 6.4.1–6.4.10.

6.4.1. Нормативно-техническая работа осуществляется работниками структурного подразделения по пожарной безопасности ДО.

6.4.2. Планирование нормативно-технической работы в ДО осуществляется на основе перечня объектов защиты, на которых планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение, ремонт, а также на основе перечня планируемых ПИР.

6.4.3. Участие структурного подразделения по пожарной безопасности ДО в ПИР на объектах защиты осуществляется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению.

6.4.4. Проведение плановых и внеплановых профилактических обследований объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта осуществляется в соответствии с п. 6.3.

6.4.5. Основными формами участия структурных подразделений по пожарной безопасности ДО в разработке и реализации мер по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты являются подготовка проектов локальных нормативных актов ДО и ОТМ по ОПБ, а также контроль за их выполнением.

6.4.6. Структурные подразделения по пожарной безопасности ДО рассматривают и согласовывают документы по пожарной безопасности ДО (например, инструкции о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации, графики и регламенты технического обслуживания систем противопожарной защиты).

6.4.7. Работники структурных подразделений по пожарной безопасности ДО оказывают методическую и консультативную помощь работникам ДО и организуют проведение тренировок по эвакуации людей, пожарно-тактических учений.

6.4.8. Работники структурных подразделений по пожарной безопасности ДО осуществляют противопожарную пропаганду с работниками ДО, а также с работниками Подрядчиков, выполняющих работы на объектах защиты.

6.4.9. В целях противопожарной пропаганды на объектах защиты могут размещаться информационные стенды (интерактивные панели, мониторы), содержащие (транслирующие) сведения о системе обеспечения пожарной безопасности ДО, деятельности структурных подразделений по пожарной безопасности ДО, статистике пожаров, об изменениях в законодательстве по пожарной безопасности, статьи из печатных изданий и другие информационные материалы по пожарной безопасности.

Количество стендов (интерактивных панелей, мониторов) и места их размещения определяются ДО.

6.4.10. Работники структурных подразделений по пожарной безопасности ДО осуществляют контроль и оказывают методическую помощь при проведении обучения мерам пожарной безопасности работников ДО.

6.5. Фиксацию нарушений и оформление результатов профилактической работы по пожарной безопасности следует проводить в соответствии с пп. 6.5.1–6.5.9.

6.5.1. При выявлении нарушений требований пожарной безопасности в ходе плановых (внеплановых) профилактических обследований их необходимо устранять на месте собственными силами работников объекта защиты (структурного подразделения ДО).

6.5.2. При невозможности устранения нарушения собственными силами работников объекта защита ДО (структурного подразделения ДО) работник структурного подразделения по пожарной безопасности ДО вручает письменное предложение по пожарной безопасности по форме Приложения № 5 к настоящему Положению работнику ДО, ответственному за обеспечение пожарной безопасности объекта защиты (структурного подразделения ДО).

6.5.3. Предложение по пожарной безопасности (п. 6.5.2) регистрируется работником структурного подразделения по пожарной безопасности ДО, проводившим плановое (внеплановое) профилактическое обследование, в журнале регистрации предложений по пожарной безопасности по форме Приложения № 6 к настоящему Положению.

6.5.4. Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и мероприятия по их устранению устанавливает работник структурного подразделения по пожарной безопасности ДО по согласованию с

работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности или руководителем объекта защиты (структурного подразделения ДО).

6.5.5. По каждому выявленному нарушению требований пожарной безопасности мероприятие по его устранению излагается отдельным пунктом предложения по пожарной безопасности (п. 6.5.2). Объединение мероприятий по местам выявления нарушений не допускается.

6.5.6. В случае неустранения ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности или невыполнения мероприятий по их устранению они включаются новым пунктом в предложение по пожарной безопасности (п. 6.5.2) в результате текущего планового (внепланового) профилактического обследования с указанием реквизитов ранее выданного предложения. Контроль устранения нарушений осуществляется согласно вновь выданному предложению по пожарной безопасности.

6.5.7. Руководством объекта защиты (структурного подразделения ДО) по всем мероприятиям, указанным в предложении по пожарной безопасности (п. 6.5.2), назначаются лица, ответственные за их выполнение, из числа работников объекта защиты (структурного подразделения ДО), на объекте защиты которого выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

6.5.8. О фактах невыполнения в установленные сроки мероприятий, изложенных в предложении по пожарной безопасности (п. 6.5.6), работник структурного подразделения по пожарной безопасности ДО, выдавший предложение по пожарной безопасности, или руководитель структурного подразделения по пожарной безопасности ДО в течение трех рабочих дней письменно информирует руководителя объекта защиты (структурного подразделения ДО).

6.5.9. При необходимости дополнительных форм документов для оформления результатов пожарно-профилактической работы, а также способов их представления, их следует разрабатывать в ДО.

6.6. Контроль и анализ результатов профилактической работы по пожарной безопасности объектов защиты следует проводить в соответствии с пп. 6.6.1–6.6.5.

6.6.1. Контроль и анализ результатов профилактической работы по пожарной безопасности объектов защиты осуществляет руководство структурного подразделения по пожарной безопасности ДО на основе отчетных сведений, формируемых работниками структурных подразделений по пожарной безопасности ДО.

При отсутствии в штате ДО должности руководителя структурного подразделения по пожарной безопасности ДО работу по п. 6.6.1 осуществляет непосредственный руководитель работника, который проводит пожарно-профилактическую работу в ДО.

6.6.2. В каждом структурном подразделении по пожарной безопасности ДО ведутся учет и анализ сведений и показателей, в том числе пожаров на объектах защиты, необходимых для выполнения возложенных на данное подразделение задач.

6.6.3. Ежегодно в структурных подразделениях по пожарной безопасности ДО проводится анализ функционирования систем обеспечения пожарной

безопасности объектов защиты в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Положению.

6.6.4. По результатам анализа (п. 6.6.3) структурные подразделения по пожарной безопасности ДО разрабатывают мероприятия по совершенствованию профилактической работы по пожарной безопасности, которые включаются в планы ОТМ по ПБ до на следующий год.

6.6.5. Результаты анализа (п. 6.6.3) доводятся до сведения работников ДО.

6.7. Руководители структурных подразделений по пожарной безопасности ДО проводят мероприятия по пожарной безопасности в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Положению.

При отсутствии в штате ДО должности руководителя структурного подразделения по пожарной безопасности ДО работу по п. 6.7.1 осуществляет непосредственный руководитель работника, который проводит пожарно-профилактическую работу в ДО.

6.8. Структурное подразделение по пожарной безопасности ДО в дополнение к функциям, предусмотренным в соответствии с Положением о системе управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» и Положением о системе управления пожарной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз», должно выполнять функции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Положению.

7. Оценка эффективности пожарно-профилактической работы

7.1. Контроль за организацией пожарно-профилактической работы в ДО осуществляется при проведении внутренних аудитов СУПБ первого уровня в соответствии с Положением об организации и проведении аудитов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз».

Оценка эффективности пожарно-профилактической работы, осуществляемой структурными подразделениями по пожарной безопасности ДО, производится на основе формируемых ими отчетных сведений по следующим критериям:

- своевременность проведения профилактических обследований;
- отсутствие выявленных органами государственного контроля нарушений требований пожарной безопасности, не выявленных структурными подразделениями по пожарной безопасности ДО ранее в ходе пожарно-профилактической работы.

7.2. Ключевым критерием эффективности пожарно-профилактической работы, осуществляемой структурными подразделениями по пожарной безопасности ДО, является отсутствие пожаров на объектах ДО.

**Заместитель начальника
Управления охраны труда,
промышленной, экологической
и пожарной безопасности**

И.И. Ионов 2023 г.



В.С. Марков

Приложение № 1
к Типовому положению о проведении
пожарно-профилактической работы

Форма титульного листа КНД объекта защиты

(дочернее общество)

(наименование структурного подразделения по пожарной безопасности ДО)

**Контрольно-наблюдательное
ДЕЛО ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ**

(объект защиты)

(структурное подразделение дочернего общества)

(дата ввода объекта в эксплуатацию)

Приложение № 2
к Типовому положению о проведении
пожарно-профилактической работы

**Рекомендуемый перечень документов, хранящихся в КНД
на объекте защиты**

В КНД по каждому объекту защиты, в том числе по объекту защиты в виде объекта незавершенного строительства, рекомендуется иметь следующие документы или их копии:

- сведения о руководстве объекта защиты;
- оперативно-тактическая характеристика объекта защиты, сведения о его противопожарном состоянии и источниках повышенной опасности;
- сведения об имеющихся установках и системах предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- сведения о первичных средствах пожаротушения;
- сведения об источниках наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- выдержки из проектной документации, в том числе сведения об изменениях в проекте (ТУ, СТУ, пояснительная записка, генплан территории, основные архитектурно-строительные чертежи (поэтажные схемы, разрезы и пр.), декларация пожарной безопасности (выписка из декларации пожарной безопасности на конкретный объект защиты), расчеты пожарного риска и пр.);
- переписка по вопросам пожарной безопасности объекта защиты;
- предложения по пожарной безопасности;
- сведения о сторонних лицах (в том числе организациях), осуществляющих деятельность на объекте защиты;
- иные документы по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты.

Приложение № 3
к Типовому положению о проведении
пожарно-профилактической работы

**Перечень проверяемых мероприятий при плановых профилактических
обследованиях**

1. Устранение нарушений требований пожарной безопасности, выявленных ранее в ходе предыдущих плановых (внеплановых) профилактических обследований или проверок органами государственного контроля.
2. Исполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
3. Исполнение мероприятий, компенсирующих нарушения требований пожарной безопасности на период их устранения.
4. Проверка состояния установок, систем и средств предотвращения пожара и противопожарной защиты.
5. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения.
6. Проверка состояния средств огнезащиты и ограничения распространения пожара.
7. Проверка состояния систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
8. Проверка состояния эвакуационных путей и выходов в зданиях и сооружениях.
9. Проверка состояния систем отопления и вентиляции, дымоудаления.
10. Соблюдение графиков и регламентов проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, заполнений проемов в противопожарных преградах.
11. Проверка соблюдения лицензионных условий в области пожарной безопасности (при наличии лицензии МЧС у ДО).
12. Организация обучения работников ДО мерам пожарной безопасности.
13. Знание работниками ДО инструкций о мерах пожарной безопасности, в т.ч. действий при пожаре.
14. Проверка состояния пожарной техники, средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения, используемых в весенне-летний пожароопасный и осенне-зимний периоды.

Приложение № 4
к Типовому положению о проведении
пожарно-профилактической работы

**Порядок участия структурного подразделения по пожарной безопасности
ДО в проектно-изыскательских работах на объектах защиты**

ЗП, ТТ, СТУ, ТУ, проектная и рабочая документация на строительство, ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение объектов защиты подлежат обязательной проверке на соответствие требованиям пожарной безопасности.

ЗП, ТТ, СТУ, ТУ, проектная и рабочая документация направляются на рассмотрение в структурное подразделение по пожарной безопасности ДО.

По нарушениям, выявленным в ходе рассмотрения ЗП, ТТ, СТУ, ТУ проектной и рабочей документации, заказчику направляется соответствующая информация, а при их отсутствии – подтверждение соответствия рассмотренной документации требованиям пожарной безопасности.

Приложение № 5
к Типовому положению о проведении
пожарно-профилактической работы

Форма предложения по пожарной безопасности

(наименование структурного подразделения по пожарной безопасности ДО)

Предложение по пожарной безопасности

____. ____ 20__ г.

№ ____

(фамилия, имя, отчество, должность работника(-ов), проводившего(-их) плановое (внеплановое) профилактическое обследование)

в присутствии:

(фамилия, имя, отчество, должность работника обследуемого объекта защиты, структурного подразделения ДО, присутствовавших при проведении планового (внепланового) профилактического обследования)

провел профилактическое обследование

следующего(-их) объекта(-ов) защиты:

(наименование объекта защиты, структурного подразделения ДО)

В целях устранения нарушений требований пожарной безопасности предлагается выполнить следующие мероприятия:

№№ п/п	Описание нарушения с указанием конкретного места его выявления	Наименование, реквизиты и пункты нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных документов, норм и правил, локальных нормативных актов ДО, которые нарушены	Мероприятия, (предложения и варианты) по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Подписи лиц(а), проводивших профилактическое обследование:

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

____ 20__ г.

С предложением ознакомлен(а), копию предложения по пожарной безопасности получил(а):

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

____ 20__ г.

Приложение № 6
к Типовому положению о проведении
пожарно-профилактической работы

**Форма титульного листа журнала регистрации предложений
по пожарной безопасности**

_____.
(наименование структурного подразделения по пожарной безопасности ДО)

**Журнал
регистрации предложений по пожарной безопасности**

НАЧАТ: _____
ОКОНЧЕН: _____

Приложение № 7
к Типовому положению о проведении
пожарно-профилактической работы

**Перечень данных для анализа систем обеспечения пожарной безопасности
объектов защиты**

Ход реализации и степень выполнения запланированных организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Результаты пожарно-профилактической работы.

Соблюдение установленного противопожарного режима.

Техническое состояние и работоспособность систем и установок противопожарной защиты, правильность их эксплуатации.

Качество подготовки и обучения мерам пожарной безопасности работников объектов защиты.

Причины и условия возникновения пожаров и иных происшествий с ними связанных, нарушений требований пожарной безопасности.

Приложение № 8
к Типовому положению о проведении
пожарно-профилактической работы

**Перечень мероприятий, выполняемых руководителями структурных
подразделений по пожарной безопасности ДО**

Контроль за ведением КНД на объектах защиты.

Учет и расследование пожаров и иных происшествий, связанных с пожарами.

Контроль за противопожарным состоянием строящихся, реконструируемых, ремонтируемых, технически перевооружаемых объектов защиты.

Контроль за системами противопожарной защиты.

Контроль за работой работников структурных подразделений по пожарной безопасности ДО.

Подготовка материалов и сведений о функционировании систем обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты.

Приложение № 9
к Типовому положению о проведении
пожарно-профилактической работы

Функции структурного подразделения по пожарной безопасности ДО

- Контроль и анализ пожарно-профилактической работы и подготовка предложений по ее совершенствованию.

- Участие в разработке и согласовании инструкций о мерах пожарной безопасности и организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности объектов защиты и при необходимости организация их согласования с органами управления или подразделениями МЧС России.

- Организация разработки деклараций объектов защиты.

- Проведение профилактических обследований на объектах защиты.

- Участие в обучении работников объектов защиты мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре, осуществлению противопожарной пропаганды.

- Участие в работе комиссий по проверке работоспособности систем противопожарной защиты в соответствии с графиками ДО.

- Взаимодействие со структурными подразделениями ДО по вопросам пожарной безопасности.

- Разработка, участие в реализации и контроль исполнения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

- Консультации работников ДО по вопросам пожарной безопасности.

- Выдача работникам ДО, в установленном порядке назначенным ответственными за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, или руководителям структурных подразделений ДО, а также арендаторам, если это предусмотрено договором, и Подрядчикам, осуществляющим деятельность на объекте защиты, предложений по пожарной безопасности по 6.5.2 Положения.

- Участие в разработке мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

- Осуществление контроля за соблюдением работниками ДО требований пожарной безопасности, а также требований локальных нормативных актов и внутренних документов ДО по пожарной безопасности.

- Информирование руководителей структурных подразделений ДО, а также арендаторов, если это предусмотрено договором, и Подрядчиков, осуществляющих деятельность на объекте защиты, о нарушениях их работниками требований пожарной безопасности и, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами ДО, с предложениями о привлечении нарушителей к дисциплинарной ответственности.

- Осуществление контроля за выполнением работниками ДО противопожарных мероприятий при подготовке, проведении и окончании огневых и иных пожароопасных работ.

- Участие в работе групп ДО по анализу коренных причин пожаров на объектах защиты и иных происшествий, связанных с пожарами, в соответствии с Положением о проведении анализа коренных причин происшествий, порядке их установления и разработки мероприятий по предупреждению.

- Учет, изучение и анализ пожаров на объектах защиты, разработка мероприятий по их предотвращению.

- Взаимодействие с органами государственного контроля (надзора) по вопросам пожарной безопасности объектов защиты.

- Участие в разработке мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, целевых программ обеспечения пожарной безопасности и осуществление контроля за их выполнением.

- Организация рассмотрения поступающей в ДО рабочей и проектной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение объектов защиты (проводит исследование (анализ) организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности) и осуществлению контроля за соблюдением проектных решений по пожарной безопасности на объектах защиты.

- Участие в работе комиссий по приемке законченными строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом объектов защиты.

- Участие в комиссиях при проведении испытаний и приемке в эксплуатацию ДО систем предотвращения пожара и противопожарной защиты объектов защиты (например, систем пожарной сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).

- Участие в работе постоянно действующей комиссии административно-производственного контроля за выполнением требований ПБ ДО.

- Проведение анализа функционирования систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.