

Заместитель генерального директора по
управлению персоналом и общим
вопросам

О.А. Клименко

« 21 » декабря 2025 года

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз»¹, в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
Раздел I. Организационные мероприятия			
1.1	Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах, эксплуатируемых организациями, входящими в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – ДО), в 2025 году (в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных), в соответствии с Положением об установлении целей в области производственной безопасности, разработке программ мероприятий и мониторинге их выполнения ² .	до 01 апреля 2025 г.	Клименко О.А.

¹ Организации, включенные в периметр распространения системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз».

² Положение об установлении целей в области производственной безопасности, разработке программ мероприятий и мониторинге их выполнения, утвержденное приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 27.07.2021 № 173.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.2	Обеспечить соответствие принимаемых технических решений требованиям производственной безопасности при подготовке, разработке и рассмотрении предпроектной документации (заданий на проектирование и технических требований к ним, основных технических решений, обоснований инвестиций) и проектной (рабочей) документации, в том числе специальных технических условий при реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте, консервации, ликвидации и новом строительстве объектов ДО.	постоянно	Клименко О.А.
1.3	Силами постоянно действующих комиссий, осуществляющих административно-производственный контроль (далее - АПК) за соблюдением требований производственной безопасности в ДО, провести пожарно-профилактические обследования или целевые проверки АПК в соответствии с СТО Газпром газораспределение 8.9-2023 ³ : - объектов защиты, эксплуатируемых ДО, в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных; - объектов, используемых для временного размещения работников ДО и подрядных организаций на объектах строительства (мобильные, временные здания и сооружения); - объектов, находящихся на балансе ДО и предназначенных для проживания людей (жилой фонд, жилые помещения и квартиры, жилые дома, общежития, комнаты, коттеджи, дома линейных обходчиков и операторов ГРС и др.), в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных.	в соответствии с графиками работы АПК	Клименко О.А.
1.4	При заключении (переоформлении, продлении) договоров краткосрочного найма или аренды жилых помещений предусмотреть распределение ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	постоянно	Клименко О.А.
1.5	Установить запрет на использование для проживания людей, в т.ч. работников подрядных организаций, временных построек, строящихся зданий и сооружений, расположенных на территории объектов ДО.	в течение года	Клименко О.А.

³ СТО Газпром газораспределение 8.9-2023 «Организация и осуществление административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в группе компаний ООО "Газпром межрегионгаз"».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.6	При передаче в аренду электрооборудования предусмотреть разграничение ответственности за эксплуатацию и содержание его в безопасном состоянии.	в течение года	Клименко О.А.
1.7	Обеспечить разработку графиков технического обслуживания и проведения проверок технического состояния, переданного в аренду (эксплуатацию) электрооборудования. Данные графики довести до сведения организаций, эксплуатирующих арендованное электрооборудование.	в течение года	Клименко О.А.
1.8	При выявлении неисправности или отклонения от «нормального режима работы» ⁴ электрооборудования (повышенный шум, вибрация и т.д.), а также отсутствия проведения регламентных работ по техническому обслуживанию электрооборудования запретить его эксплуатацию до устранения причин неисправности.	в течение года	Клименко О.А.
Раздел II. Технические мероприятия			
2.1	Обеспечить исправное состояние: - источников наружного противопожарного водоснабжения; - внутреннего противопожарного водопровода; - задвижек с электроприводом, установленных на сетях противопожарного водопровода; - указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, резервуарам, водоемам); - подъездов пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, резервуарам, водоемам); - рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.	постоянно	Клименко О.А.
2.2	Организовать проведение проверок их работоспособности и своевременное техническое обслуживание с учетом требований ГОСТ Р 59643-2021 ⁵ . Результаты проверок оформить соответствующими актами и записями. Обеспечить исправное состояние: - автоматических установок пожаротушения; - систем пожарной сигнализации;	ежемесячно (для пожарных насосных агрегатов) в соответствии с инструкциями на технические	Клименко О.А.

⁴Пункт 97 таблицы 1 ГОСТ 18311-80 «Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий».

⁵ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	- автономных пожарных извещателей; - автоматических систем и элементов противопожарной защиты; - систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - элементов заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарных дверей, окон, клапанов); - средств автоматического газового контроля и анализа; - средств взрывозащиты электротехнического и неэлектротехнического оборудования; - средств огнезащиты деревянных, стальных и железобетонных конструкций, кабелей и воздуховодов систем вентиляции; - искрогасителей⁶, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоглавляющих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, а также устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах. - Организовать проведение проверок их работоспособности, а также техническое обслуживание в соответствии с разработанными регламентами и с учетом требований ГОСТ Р 59642-2021⁷, ГОСТ Р 59639-2021⁸, ГОСТ Р 59638-2021⁹, ГОСТ Р 59636-2021¹⁰, ГОСТ Р 59637-2021¹¹.	средства завода-изготовителя	

⁶В том числе на транспортных средствах и самоходных машинах, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

⁷ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля».

⁸ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

⁹ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

¹⁰ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

¹¹ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	Результаты проверок оформить соответствующими актами, протоколами измерений и (или) записями.		
2.3	Обеспечить исправное состояние наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений¹² на крышах (покрытиях) зданий и сооружений, а также наружных легкообслуживаемых ограждающих конструкций. Организовать: - проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах; - периодические осмотры пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах; - своевременную очистку от снега и наледи. Результаты испытаний и осмотров оформить соответствующими протоколами, актами и (или) записями.	1 раз в 5 лет 1 раз в год при необходимости	Клименко О.А.
2.4	Обеспечить проведение проверок исправности дыхательных клапанов и огнепреградителей на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее - ЛВЖ и ГЖ). Результаты проверок оформить соответствующими актами и (или) записями.	в соответствии с технической документацией предприятия - изготовителей	Клименко О.А.
2.5	Организовать очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. Результаты оформить соответствующими актами и (или) записями.	1 раз в год	Клименко О.А.
2.6	Предусмотреть своевременное освидетельствование баллонов модулей порошкового и газового пожаротушения. Обеспечить разработку планов (графиков) проведения работ по освидетельствованию (замене, перезарядке) баллонов, модулей газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения в установленные сроки.	в соответствии с технической документацией завода-изготовителя	Клименко О.А.

¹²ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Общетеchnические требования. Методы испытаний».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
2.7	Предусмотреть проверку качества пенообразователей (растворов пенообразователей), находящихся в установках пенного пожаротушения (расчетное количество, запас, резерв). Обеспечить своевременную замену пенообразователей (растворов пенообразователей), не подтвердивших нормативные характеристики по результатам проверки.	в соответствии с технической документацией завода-изготовителя	Клименко О.А.
2.8	Обеспечить размещение, исправное состояние и своевременное техническое обслуживание первичных средств пожаротушения с учетом требований ГОСТ Р 59641-2021 ¹³ .	постоянно	Клименко О.А.
2.9	Организовать проверку состояния бытовых электроприборов, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств по утвержденному графику. Результаты испытаний и осмотров оформить соответствующими протоколами и актами.	в соответствии с графиками	Клименко О.А.
2.10	Организовать контроль за выполнением требований пожарной безопасности и требований СП 156.13130.2014 ¹⁴ при осуществлении сливноналивных операций по наполнению и опорожнению резервуаров (сосудов) с сжиженным природным газом (СПГ), сжиженным углеводородным газом (сжиженный пропан-бутан, СУГ) и компримированным природным газом (КПГ) с оформлением соответствующих актов по результатам проверок.	постоянно	Клименко О.А.
2.11	Установить запрет на перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных зон контроля пожарной сигнализации, зон (направлений) пожаротушения, зон оповещения о пожаре, за исключением случаев, установленных пунктами 55, 458 Правил противопожарного режима в Российской Федерации ¹⁵ .	постоянно	Клименко О.А.

¹³ ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

¹⁴ СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

¹⁵ Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	Внести соответствующие изменения в эксплуатационные документы систем противопожарной защиты (инструкции по эксплуатации, регламенты технического обслуживания и ремонта и др.). Обеспечить размещение инструкций по эксплуатации систем противопожарной защиты рядом с пожарными приемно-контрольными приборами и приборами управления. Организовать ознакомление работников, допущенных к эксплуатации систем противопожарной защиты, с инструкциями по их эксплуатации. Включить инструкции по эксплуатации систем противопожарной защиты в перечень документации, размещаемой на рабочем месте сменных работников (сменный инженер, оператор и др.).		
Раздел III. Весенне-летний пожароопасный период			
3.1	Организовать на объектах, расположенных в лесах ¹⁶(на землях лесного фонда и лесных участках): - прокладку и содержание в безлесном состоянии просек в пределах охранных зон линейных объектов; - обрезку крон, вырубку и опиловку деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки вертикальной проекции линейного объекта, увеличенное на 2 метра; - вырубку сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты.	Не применимо	-
3.2	Обеспечить контроль за состоянием просек воздушных линий электропередач, проходящих по лесным массивам. Организовать их расширение и расчистку от древесно-кустарниковой растительности, опашку периметров электрических подстанций. Осуществлять контроль за своевременной очисткой мест рубок от порубочных остатков (торочих материалов) на лесных участках.	Не применимо	-
3.3	Организовать очистку территории вокруг объектов, расположенных в лесах (на землях лесного фонда и лесных участках), от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе	Не применимо	-

¹⁶Пункт 4 статьи 45 Федерального закона от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	не менее 10 метров от леса либо отделить от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.		
3.4	Обеспечить наличие и исправное состояние противопожарного инвентаря на пунктах сосредоточения в соответствии с приказом Минприроды России от 28 марта 2014 г. № 161 ¹⁷ , с учетом проектов освоения лесов, утвержденных в установленном порядке.	Не применимо	-
3.5	Обеспечить своевременное информирование подрядных и сторонних организаций, осуществляющих деятельность на объектах ДО, расположенных на лесных участках: - об усилении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в течение весенне-летнего периода; - о введении органами местного самоуправления особого противопожарного режима на соответствующей территории; - о необходимости реализации мероприятий, предусмотренных разделом III Плана (с учетом положений заключенных договоров).	Не применимо	-
3.6	Организовать постоянный мониторинг обстановки с природными пожарами и обеспечить устойчивое информационное взаимодействие в местах расположения объектов, эксплуатируемых ДО, в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных, с производственно-диспетчерскими службами, органами местного самоуправления, оперативными службами, административными органами лесного хозяйства, органами государственного контроля и надзора, сторонними организациями.	на весь период эксплуатации объекта	Клименко О.А.
Раздел IV. Осенне-зимний период			
4.1	Организовать и провести силами комиссий АПК пожарно-профилактические обследования объектов с печным отоплением и каминами, котельных, теплогенераторных, caloriferных установок, в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных.	Не применимо	-

¹⁷Приказ Минприроды России от 28 марта 2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	Результаты обследований оформить соответствующими предложениями.		
4.2	Организовать проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов объектов электросетевого хозяйства и электрооборудования для безопасной и бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления.	до 01 октября 2025 г.	Клименко О.А.
4.3	Организовать утепление источников наружного противопожарного водоснабжения и их очистку от снега и льда и предусмотреть (восстановить) знаки обозначения источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 ¹⁸ .	при установлении отрицательных температур	Клименко О.А.
Раздел V. Мероприятия, направленные на предотвращение пожаров на автотранспорте			
5.1	Обеспечить безусловное соблюдение требований пожарной безопасности, установленных: - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации; - СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности» ¹⁹ , - СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» ²⁰ , - Правилами по охране труда на автомобильном транспорте ²¹ , - Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом ²² , - Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) ²³ .	при эксплуатации транспортных средств и самоходных машин	Клименко О.А.
5.2	Организовать работу по планированию финансовых средств для обслуживания транспортных средств с газобаллонным оборудованием (далее – ГБО) системами	в течение года	Клименко О.А.

¹⁸ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

¹⁹Утвержден приказом МЧС России от 10 апреля 2018 г. № 154.

²⁰Утвержден приказом Министра России от 5 октября 2023 г. № 718/пр.

²¹Утверждены приказом Минтруда России от 09 декабря 2020 г. № 871н.

²²Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 2200.

²³«Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ/АДР) (заключено в г. Женеве 30 сентября 1957 г.).

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	сигнализации утечки газа, оповещающими водителя об утечке, с контролем утечек в моторных отсеках и подкапотном пространстве, а также в местах установки газовых баллонов при их расположении в закрытом пространстве. При планировании закупок транспортных средств с ГБО, предусмотреть наличие систем сигнализации утечки газа.		
5.3	Запретить использование электрогенераторных установок с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, расположенных (перевозимых) непосредственно в «КУН» автомобилях или прицепах, не оборудованных автономными установками пожаротушения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности ²⁴ . При размещении электрогенераторной установки в открытом кузове автомобиля, обеспечить постоянный контроль за ее работой оператором с подготовленными к применению огнетушителем с рангом тушения пожара не менее 144В и покрывалом для изоляции очага пожара.	Не применимо	-
5.4	Разработать и реализовать мероприятия по ограничению доступа водителей, чьи трудовые функции не связаны с заправкой/опорожнением топливных систем транспортных средств, к заправочным устройствам транспортных средств, оборудованных ГБО и другим возможным местам для несанкционированного stravливания КПП.	постоянно	Клименко О.А.
5.5	Обеспечить контроль за работой постов дегазации при заезде автомобилей с ГБО перед их стоянкой в закрытых боксах, не предназначенных для стоянки автомобилей с ГБО.	постоянно	Клименко О.А.
5.6	Запретить использование бытовых электронагревательных приборов, не предусмотренных конструкцией или технической документацией транспортного средства.	постоянно	Клименко О.А.
5.7	Обеспечить оснащение кузов-фургонов и «КУН» транспортных средств, предназначенных для временного размещения работников, автономными	Не применимо	-

²⁴Постановление Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», таблица № 4 пункт 5 и СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	дымовыми пожарными извещателями. Обеспечить проверку и своевременную замену элементов питания (при выпуске на линию).		
5.8	Рассмотреть возможность (в рамках доведенных лимитов) оснащения моторных отсеков автотранспортных средств, предназначенных для перевозки и временного размещения работников автономными установками пожаротушения.	Не применимо	-
Раздел VI. Перечень отчетных сведений, предоставляемых в УОПЭиПБ²⁵			
6.1	Копии приказов и планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2025 году на объектах, эксплуатируемых ДО.	Единообразно, до 01 апреля 2025 г.	Клименко О.А.
6.2	Сведения о результатах проверок объектов защиты в области пожарной безопасности органами государственного контроля и надзора, копии предписаний ²⁶ за отчетный период 2025 года (в формате pdf., jpeg.) по форме таблицы № 1 Приложения № 1 к Плану.	ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Клименко О.А.
6.3	Сведения о результатах проверок за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, на землях лесного фонда, лесных участках, органами государственного контроля и надзора (за исключением МЧС России) и копии актов проверок ²⁷ за отчетный период 2025 года (в формате pdf., jpeg.) по форме таблицы № 2 Приложения № 1 к Плану.	Не применимо	-
6.4	Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом, по форме таблицы № 3 Приложения № 1 к Плану.	ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Клименко О.А.
6.5	Сведения о пожаре на объекте ДО. Сведения направлять донесением по форме Приложения № 2 к Плану.	в течение первых суток с момента возникновения пожара	Клименко О.А.


²⁵ Отчеты по формам таблиц № 1–3, донесение о пожаре по форме приложения № 2 и акт исследования пожара по форме приложения № 3 направляются на адрес электронной почты: u2201033@mg.gazprom.ru.

²⁶ При направлении материалов исключить передачу персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

²⁷ При направлении материалов исключить передачу персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
6.6	Сведения о результатах исследования пожаров, произошедших на объектах ДО, по форме Приложения № 3 к Плану.	в течение 15-ти дней после пожара ²⁸	Клименко О.А.

Заместитель начальника отдела технического содержания основных фондов



Смирнов И.А.

²⁸Срок исследования пожара допускается продлевать при необходимости проведения пожарно-технических и (или) медицинских экспертиз или получения процессуальных и (или) судебных решений.